

Obmedzenie rozsahu ETA-11/0429 (Hilti CFS-CT Protipožiarny náter, Protipožiarna doska) vo vzťahu k aplikácii na podlahu a steny Protipožiarna speňujúca páska Hilti CFS-W P

Vážený zákazník,

bohužiaľ, musíme vás informovať, že rozsah ETA- 11/0429 je obmedzený nasledovne

- a. plastové potrubia
- b. pre EI 90 U/U a EI 120 U/U
- c. stavebná skupina 4 a 6 – vonkajší priemer väčší ako 110 mm

táto aplikácia sa už nemôže používať podľa popisu v ETA

- strana 87 a 88, 91 a 92, 95 až 98 z 208 (bod 2.2.14.6.1 / 2.2.14.6.2 / 2.2.14.6.5 / 2.2.14.6.6 / 2.2.14.6.9 / 2.2.14.6.10 / 2.2.14.6.11 / 2.2.14.6.12) a
- strana 178 a 179, 181 až 182, 185 až 187 z 208 (bod 2.6.10.5.1 / 2.6.10.5.2 / 2.6.10.5.4 / 2.6.10.5.5 / 2.6.10.5.8 / 2.6.10.5.9 / 2.6.10.5.10)



Gregory Dillen
Head of Marketing
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Schaan, 2022-01-05