

Obmedzenie rozsahu ETA-20/0989 (Hilti protipožiarna speňujúca páska CFS-W P) vo vzťahu k aplikácii na podlahu a steny

Vážený zákazník,

bohužiaľ, musíme vás informovať, že rozsah ETA-20/0989 je obmedzený nasledovne

- a. plastové potrubia
- b. pre EI 90 U/U
- c. stavebná skupina 4 a 6 – vonkajší priemer väčší ako 110 mm


táto aplikácia sa už nemôže používať podľa popisu v ETA

- strana 24 a 25, 28 a 29 z 57 (bod 8.3.4.1 / 8.3.4.2 / 8.3.4.5 / 8.3.4.6) a
- strana 39 a 40, 42 a 43 z 57 (bod 8.4.5.1 / 8.4.5.2 / 8.4.5.4 / 8.4.5.5).



Gregory Dillen
Head of Marketing
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Schaan, 2022-01-05



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation