

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch)

## Hilti protipožiarneho nástreku na škáry CFS-SP WB (CW)

č. Hilti CFS-SP WB (CW)

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Hilti protipožiarneho nástreku na škáry CFS-SP WB

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Protipožiarneho a tesniaci výrobok: tesnenie lineárnych škár a medzier, pozri ETA-11/0343 (26.11.2020)

Tesnenie fasádnych škár	Tesnenie medzi masívnym stropom a ľahkým obvodovým plášťom
-------------------------	--

**3. Výrobca:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo

**4. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 1

**5. Európsky hodnotiaci dokument:**

EAD 350141-00-1106

**Európske technické posúdenie:**

ETA-11/0343 (26.11.2020)

**Orgán technického posúdenia:**

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**


MPA- Braunschweig, No. 0761

**6. Deklarované parametre**

Základná charakteristika	Deklarované parametre	Zosúladená technická špecifikácia/spôsob preverovania
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1
Požiarna odolnosť	Pozrite si ETA-11/0343 (26.11.2020)	EN 13501-2
Priepustnosť vzduchu		SK 1026
Priepustnosť vody		EAD 350141-00-1106
Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok		SK 16516
Mechanická pevnosť a odolnosť		EAD 350141-00-1106
Odolnosť proti nárazu / pohybu		EOTA TR 001
Príľnavosť		EAD 350141-00-1106
Trvácnosť a použiteľnosť		Typ Y <sub>1</sub>
Cyklistické alebo obvodové tesnenia pre obvodový plášť	Pozrite si ETA-11/0343 (26.11.2020)	EAD 350141-00-1106
Vzduchová zvuková izolácia		EN ISO 10140-1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť hore uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Cynthia Mikhael  
Product Manager  
Business Fire Protection  
Hilti Corporation



Martin Althof  
Head of Quality  
Business Fire Protection  
Hilti Corporation

27.09.2021

DoP\_sk\_03-03\_00000002513\_Hilti CFS-SP WB CW