

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch)

Hilti protipožiarny nástrek na škáry CFS-SP WB (LJ)

č. Hilti CFS-SP WB (LJ)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Hilti protipožiarny nástrek na škáry CFS-SP WB

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Protipožiarny a tesniaci výrobok pre tesnenie prestupov, pozri ETA-12/0078 (01.12.2014)

Tesnenie lineárnych škár a medzier	Horizontálne a vertikálne lineárne škáry v masívnych alebo montovaných stenách a masívnych stropoch
------------------------------------	---

3. Výrobca:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo

4. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 1

5. Európsky hodnotiaci dokument:

ETAG č. 026-1 a ETAG č. 026-3

Európske technické posúdenie:

ETA-12/0078 (01.12.2014)

Orgán technického posúdenia:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

MPA-Braunschweig, No. 0761

6. Deklarované parametre

Základná charakteristika	Deklarované parametre	Zosúladená technická špecifikácia/spôsob preverovania
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1
Požiarna odolnosť	Pozri si ETA-12/0078 (01.12.2014)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 1366-4
Priepustnosť vody		ETAG 026-3
Obsah a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok		Smernica Európskej rady 67/548/EHS - Smernica a nariadenie (ES) o nebezpečných látkach č. 1272/2008
Mechanická pevnosť a odolnosť		ETAG 026-3
Odolnosť proti nárazu / pohybu		ETAG 026-3
Príľnavosť		ISO 11600
Vzduchová zvuková izolácia		EN ISO 140-3/ 20140-10 / 717-1
Kategória použitia		Typ Y ₁

Uvedené parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť hore uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation