

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch)

Hilti Speňujúci protipožiarny tmel CFS-IS

č. Hilti CFS-IS

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Hilti Speňujúci protipožiarny tmel CFS-IS

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Protipožiarny a tesniaci výrobok pre tesnenie prestupov, pozri ETA-10/0406 (10.05.2021)

Káblové prestupy Prestupy potrubí	Káble, káblové zväzky, vedenia a zväzky vedení, izolované kovové potrubia, izolované a neizolované kompozitné potrubia, neizolované plastové potrubia
--------------------------------------	---

3. Výrobca:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo

4. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 1

5. Európsky hodnotiaci dokument:

EAD 350454-00-1104 "Protipožiarny a tesniaci výrobok – Tesnenie prestupov"

Európske technické posúdenie:

ETA-10/0406 (10.05.2021)

Orgán technického posudzovania:

ÖIB Austrian Institute of Construction Engineering

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

MPA Braunschweig, No. 0761

6. Deklarované parametre:

Základná charakteristika	Deklarované parametre	Zosúladená technická špecifikácia/spôsob preverovania
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1
Požiarna odolnosť	Pozrite si ETA-10/0406 (10.05.2021)	EN 13501-2
Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok		SK 16516
Priepustnosť vzduchu		SK 1026
Vzduchová zvuková izolácia		EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1
Trvácnosť a použiteľnosť	Typ Y ₂	EAD 350454-00-1104

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť hore uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation