

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch)

Hilti Firestop Cable Collar CFS-RCC

Č. Hilti CFS-RCC

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Hilti CFS-RCC

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Protipožiarny a tesniaci výrobok pre tesnenie prestupov, pozri ETA-20/0990 (28.12.2020)

Káblové prestupy	Káble, káblové zväzky, káblové lávky, vedenia
Prestupy potrubí	Horľavé a horľavé potrubia
Zmiešané prestupy	Káble, káblové lávky, plastové potrubia, kovové potrubia a kompozitné potrubia

3. Výrobca:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo

4. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 1

5. Európsky hodnotiaci dokument:

EAD 350454-00-1104

Európske technické posúdenie:

ETA-20/0990 (28.12.2020)

Orgán technického posudzovania:

OIB

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

MPA-Braunschweig, No. 0761

6. Deklarované parametre:

Základná charakteristika	Deklarované parametre	Zosúladená technická špecifikácia/spôsob preverovania
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1
Požiarna odolnosť	Pozrite si ETA-20/0990 (28.12.2020)	EN 13501-2
Priepustnosť vzduchu		SK 1026
Vzduchová zvuková izolácia		EN ISO 717-1, EN ISO 10140
Tepelné vlastnosti		SK 12667
Trvácnosť a použiteľnosť	Typ Z ₂	EAD 350454-00-1104

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť hore uvedeného výrobcu. Podpísal/-a za a v mene výrobcu:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation